



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava–Poruba

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZNAČKA: POR S 2061/2010/Korn
 ČÍSLO JEDNACÍ: POR 29307/2010

VYŘIZUJE: Kornelová
 TEL./FAX: 599 480 616/599 480 602
 E-MAIL: ikornelova@moporuba.cz

Ekover s.r.o
Záhumenní 94/2042
708 00 Ostrava-Poruba

UKLÁDACÍ ZNAK: 312-V/5
 DATUM: 16.7.2010

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) a článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), v platném znění, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 21.6.2010 podal

Ekover s.r.o, IČ 28583124, Záhumenní 94/2042, 708 00 Ostrava-Poruba

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Fotovoltaická elektrárna EKOVER - stavba dočasná na dobu 20 let
Ostrava, Poruba

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2869/67 v katastrálním území Poruba, provedené podle stavebního povolení č. 70/2010/výst. ze dne 24.5.2010 č.j. POR S 1208/2010/Kor.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Projekt řeší stavbu fotovoltaické elektrárny sloužící pro výrobu elektrické energie ze sluneční energie, s max. projektovaným výkonem 100 kW a předpokládanou roční výrobou 89,3 MWh.
- Technologický prostor výroby zaujímá plochu 2880 m², z toho plocha zastavěná fotovoltaickými panely činí 711 m². Fotovoltaické panely jsou umístěny v nosných rámech, které budou nainstalovány na ocelových konstrukcích ukotvených v betonových patkách. Celkem bude 420 ks fotovoltaických panelů o rozměrech 1m x 2m, s předpokládanou výškou horní hrany panelů 3 m od

úrovně terénu. Na pozemku bude umístěna stavební unimobuňka, do které budou zaústěny technologie zabezpečovacího zařízení elektrárny a monitorovacího systému.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 15. července 2010 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, bylo vyhověno obecným požadavkům na výstavbu.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly doloženy doklady dle § 12 odst. 1 uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Odůvodnění:

Dne 21.6.2010 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 12.7. 2010. Stavební úřad provedl dne 15. července 2010 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.


Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. HOK/OV-6186/2.5/10 ze dne 2.6. 2010
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko zn. HSOS-562-3/2010 ze dne 2.6. 2010

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.



Ing. Zbyněk Richter
vedoucí odboru právních vztahů,
výstavby a životního prostředí

Obdrželi:

1. Ekover s.r.o, IDDS: cb33fti
2. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

Dotčené orgány (dodejky)

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f