



Ekover s.r.o.

Záhumenní 2042
708 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Ž: 4120507107

VYŘIZUJE / LINKA
/591113505

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava/9.1.2010

FVE 100kW Poruba - Ekover - Vyjádření k PD

Obdrželi jsme od Vás k posouzení projektovou dokumentaci na připojení výrobní FVE s výkonem 110 kW a vyvedení výkonu do distribuční soustavy ČEZ Distribuce. Výrobní bude tvořena jednotkou ? ? - 100 kW.

Umístění výrobní: Poruba, parcela 2869/67.

PD je zpracována dle odsouhlasené koncepce a určení způsobu napojení na distribuční venkovní vedení č. 3 napájeném z rozvodny R 22 kV Třebovice.

Vyžádejte si samostatné vyjádření k existenci sítě ČEZ Distribuce.

Požadujeme informaci o vydaném územním či stavebním rozhodnutí.

Toto stanovisko má platnost do 3.11.2010 a lze je použít pro vydání územního či stavebního rozhodnutí.

K uzavření smlouvy o připojení výrobní požadujeme následující doklady, zašlete je na níže uvedenou kontaktní adresu!

- Revizní zpráva ve smyslu ČSN 331500 - přípojka + hlavní jistič, výrobní
- Jednopolové schéma (od zdroje po předávací místo včetně obchodního měření a nastavení ochran)
- Protokol nastavení a odzkoušení ochran
- Protokol o provedení cejchu MTP - je-li nepřímé převodové měření (TP 0,5 provedení S)
- Místní provozní předpis **odsouhlasený** útvarem Dispečinku - přílohou MPP je JP schéma a protokol ochran
- Kolaudační rozhodnutí nebo doklad o povolení předčasného užívání stavby
- Stanovisko provozovatele k žádosti o připojení
- Doklad o uhrazení měrného podílu žadatele na nákladech spojených s připojením - byl-li stanoven
- Oprávnění k provozování el. zdroje dle zákona 458/00 Sb. (licence na výrobu)
- Výpis z OR, je-li jím výrobce veden nebo Živnostenský list (Kopie)
- Žádost - Smlouva o připojení výrobní
- Vyplněný protokol o uvedení výrobní do provozu - Po instalaci 4Q elektroměru

Vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN

0000-0001-9876-5432
 0000-0002-1234-5678
 0000-0003-9876-5432
 0000-0004-1234-5678

20 -04- 2310